



Ufficio d'Ambito di Como

Servizio Tecnico e Pianificazione

Via Borgo Vico n. 148 22100 – COMO
Tel 031-230.246 / 397 / 475
Fax 031-230.345
E-mail ato@ato.como.it
PEC aato@pec.provincia.como.it
C.F. 95109690131
P. IVA 03703830137

Riferimento comunicazione: **0610-2024.02.2.240326**

* *Il numero di protocollo e la data del documento sono quelli riportati nella PEC di trasmissione*

Responsabile procedimento: *Simone Belli*

Referente pratica: *Massimo Cabiati*

Oggetto: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – DELLA VARIANTE AL PGT CON PROCEDURA SUAP PRESENTATA DALLA SOCIETA' PROGETTO 2007 E STAMPERIA DI CASSINA RIZZARDI S.P.A. - AVVISO DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Pratica telematica n. 01170000069-28112023-0854

Parere.

Trasmissione via PEC

Spett.ⁱⁱ

**SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE**

*SERVIZIO CONVENZIONATO TRA I COMUNI DI FINO
MORNASCO, BULGAROGRASSO,
CASNATE CON BERNATE, CASSINA RIZZARDI,
CUCCIAGO, GRANDATE,
LIPOMO, LUISAGO, SENNA COMASCO*

e p.c.:

COMO ACQUA SRL – AREA GESTIONE

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. REP_PROV_CO/CO-SUPRO 0047275/06-03-2024, con la quale viene messo a disposizione il rapporto preliminare relativi alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PGT e contestualmente viene convocata la conferenza di verifica in forma semplificata asincrona, con la presente si comunica quanto segue.

Si ricorda che l'eventuale nuovo allaccio alla rete acquedottistica dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente, delle disposizioni di ARERA e delle indicazioni operative del Gestore. Per tutte le utenze presenti e/o previste nell'area di intervento (comprese fontane, idranti, ecc.) deve essere prevista la posa di un misuratore, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Laddove non vi siano margini di applicabilità del RR n. 4/2006, si concorda con l'opportunità di evitare l'apporto improprio di acque meteoriche nella rete fognaria mista/nera, al fine di non sovraccaricare idraulicamente le infrastrutture pubbliche, disperdendo le acque di dilavamento del parcheggio negli strati superficiali del sottosuolo, attraverso adeguata pavimentazione drenante.

Fatto salvo il rispetto di quanto sopra riportato nonché i pareri espressi dagli altri Soggetti competenti, si reputa che **NULLA OSTA** all'attuazione della variante del PGT indicato in oggetto.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

MC

Il Responsabile del Servizio

Dott. Simone Belli

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 85/2005 e smi